

Znak pisma WT.222.828.2018.WW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą przy ul. Garbarskiej 55/57 26-600 Radom zaprasza do złożenia oferty na: wymianę dwóch kotłów gazowych dla potrzeb lokalnej kotłowni gazowej mieszczącej się w budynku przy ul. Wośnickiej 125 D w Radomiu

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch kotłów gazowych dla potrzeb lokalnej kotłowni gazowej mieszczącej się w budynku przy ul. Wośnickiej 125 D w Radomiu

Zakres prac obejmuje:

- demontaż dwóch starych kotłów gazowych i ich utylizację,
- dostawę i montaż dwóch kotłów gazowych o mocy 225 kW,
- uruchomienie kotłowni,
- prace towarzyszące przy wymianie i uruchomieniu kotłów

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 2

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w terminie od 18.10.2018 r do 30.11.2018 r .

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od Wykonawców:

- posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wymiany kotłów gazowych.

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę druku oświadczenia zawartego w ofercie.

V. Wykaz dokumentów

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
2. Do oferty należy załączyć:
 - aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Władysław Wieczorek faks /48/ 383-57-54

czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7³⁰ – 15³⁰

faks do korespondencji (48) 383-57-49

adres strony internetowej www.bip.mzlradom.pl

adres do korespondencji bip@mzl.radom.pl

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - 100%.

Wykonawca w ofercie określi cenę brutto i netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym drukiem oferty.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub na adres e- mail bip@mzl.radom.pl na Formularzu oferty. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego **przy ul. Garbarskiej 55/57 w Radomiu, parter, sekretariat**, w terminie **do 16.10.2018 r. do godz. 12:00**

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł: „Oferta na: wymianę dwóch kotłów gazowych w budynku przy ul. Wośnickiej 125 D w Radomiu”.

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

3. Terminem otwarcia ofert jest dzień 16.10.2018 r. godz. 12:30

4. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. W „formularzu cenowym” należy podać cenę netto i brutto całego zamówienia. **Cena ofertowa podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową brutto.** Przy wyliczeniu ceny brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszelkie należne opłaty i podatki oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, wg odpowiadających jej składników cenowych. **Wartość całkowita oferty (cena ryczałtowa brutto)** będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości minimum łącznej kwoty ofertowej i obejmującej cały okres trwania umowy lub zobowiązanie do jej kontynuacji.

XI. Pozostałe informacje

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

2.1. nie została złożona żadna oferta,

2.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

2.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie

zamawiającego.

3. O wyborze oferty lub unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej w terminie do 10 dni po upływie terminu złożenia ofert. W tym okresie Wykonawcy pozostają związani ofertą.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór umowy

**Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu
ul. Garbarska 55/5
26-600 Radom**

Oferta na wymianę dwóch kotłów gazowych dla potrzeb lokalnej kotłowni gazowej mieszczącej się w budynku przy ul. Wośnickiej 125 D w Radomiu

FORMULARZ OFERTY

Nazwa (firma) Wykonawcy		
Adres (siedziba) Wykonawcy	<i>kod pocztowy:</i>	<i>miejsowość:</i>
	<i>ul.:</i>	<i>nr:</i>
	<i>telefon:</i>	<i>fax:</i>
	<i>e-mail:</i>	
<p>Oferujemy wymianę dwóch kotłów gazowych zgodnie opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach opisanych w zaproszeniu do składania ofert za kwotę</p> <p>.....zł netto,</p> <p>cena bruttozł</p> <p>Słownie brutto:</p> <p>.....</p>		

Oświadczamy, że:

spełniamy i akceptujemy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, a także posiadamy zdolności techniczne i zawodowe w tym wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wywiązania się z powierzonego zadania.

.....
/miejsowość, data /

.....
/podpis wykonawcy/

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia wymiana dwóch kotłów gazowych dla potrzeb lokalnej kotłowni gazowej mieszczącej się w budynku przy ul. Wośnickiej 125 D w Radomiu.

Opis kotłowni gazowej

Kotłownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku jednokondygnacyjnego niemieszkalnego (Internat) przy ul. Wośnickiej 125 D w Radomiu i wytwarza ciepło dla potrzeb ogrzewania 2 budynków. W kotłowni zainstalowane są dwa kotły gazowe cieczowe Viessmann o mocy 225 kW każdy, które pracują w kaskadzie, rok produkcji 1997. Kominy spalinowe z blachy kwasoodpornej zamontowane są na elewacji budynku.

Wysokość kominów – ok 9 m (6 m na zewnątrz); średnica wewnętrzna – 200 mm.

Wymiary pomieszczenia kotłowni – 4,90 m x7,30 m; wysokość – 3,30 m

Zakres przedmiotu zamówienia

Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia będzie obejmował demontaż istniejących 2 kotłów gazowych ich utylizację oraz dostarczenie i zainstalowanie dwóch nowych kotłów o mocy odpowiadającej mocy wymienianych kotłów, wymianę stacji uzdatniania wody oraz zamontowanie systemu detekcji gazów.

Kotły muszą być fabrycznie nowe nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres dostawy powinien zawierać kompletny osprzęt wymagany do pracy kotłów w układzie kaskadowym a po zainstalowaniu powinny być gotowe do pracy bez dodatkowego doposażenia.

Oczekiwane parametry kotłów

- znamionowa moc cieplna – 225 kW +/- 5%,
- Sprawność znormalizowana – 95%
- kotły powinny być przystosowane do gazu ziemnego typu E

Cena oferty musi uwzględniać demontaż starych kotłów i ich utylizację, montaż nowych kotłów na miejscu, uruchomienie, odbiór przez Dozór Techniczny, a także wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących niezbędnym do wykonania podstawowego zakresu zamówienia i prawidłowej pracy kotłów.