

ZP.26.47.TP/002/05/21/2021

Radom, dnia 01.07.2021 r.

WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Remont dachów na budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia w podziale na dwie części” (znak postępowania TP/002/05/21)

Zamawiający – Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2019 ze zm.) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu Remont dachów na budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta prosimy o doprecyzowanie rodzaju blachy gdyż T18 gr 0,7 nie występuje w macie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W załączniku nr 10 do SWZ „Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robót” na stronie 3 podano wymagania dotyczące blachy.

Minimalne wymagania materiałowe w stosunku do pokryć dachowych.

Blacha trapezowa (profil dachowy) ocynkowana i powlekana T 18 o następujących parametrach:

- grubość rdzenia - 0,5 mm
- wysokość fali - 18 mm
- powłoka matowa o grubości 35 µm
- kolor - brązowy

Z tego wynika, że Oferent ma obowiązek zastosowania blachy o minimalnej grubości rdzenia 0,5 mm i matowej powłoki ochronnej o grubości 35 µm.

W przypadku zastosowania blachy trapezowej T18 i płaskiej o lepszych parametrach tj. o grubości rdzenia 0,7 mm lub grubszej i matowej powłoki ochronnej o grubości równej 35 µm lub grubszej, oferent otrzyma 15 punktów w kryterium „Jakość użytych materiałów podstawowych” punkt **XIV SWZ**.

Otrzymują / Do wiadomości::

- 1 Adresat (www)
- 2 a/a

Sprawę prowadzi: Kierownik WT Władysław Wieczorek, pok.nr 10, tel. (48) 383-57-54