

PP-DT/4711/23/AW
DT-WT/W/0949/23/AW

Radom, dnia 26.07.2023r.

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI
DZIAŁ TECHNICZNY
Wpłynęło dnia: 2023-08-04
L.dz. 668 podpis

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI
SEKRETARIAT
Wpłynęło dnia: 03.08.2023
L.dz. 6616 podpis

Gmina Miasta Radomia
adres do korespondencji:
Miejski Zarząd Lokalami
w Radomiu
Wydział Techniczny
ul. Garbarska 55/57
26-600 Radom

dotyczy: **warunków technicznych dostawy wody dla istn. budynku mieszkalnego na działce nr 60 przy ul. Zajęcza 43 w Radomiu (obręb 0010-Kaptur, arkusz 21).**

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak wyżej uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zaopatrzenia istn. budynku na w/w działce w wodę pod warunkiem realizacji przyłącza wody zgodnie z obowiązującymi zaleceniami:

1. **Przyłącze wodociągowe:**

- dostawę wody zapewnimy z istniejącego wodociągu DN/OD110mm PCV przebiegającej po działce prywatnej nr ewid. 228/27, po zaprojektowaniu i wykonaniu przyłącza z rur PE-100PN10 o średnicy DN/OD 40-50mm,
- wodomierz należy zaprojektować w studziencie wodomierzowej o średnicy min. 600mm szczelnej, ocieplonej, umożliwiającej montaż wodomierza ponad poziomem wody gruntowej, zlokalizowanej na przedmiotowej działce max. 3,0m. za linią rozgraniczenia drogi po stronie posesji lub w wydzielonym pomieszczeniu istn. budynku montując zestaw wodomierzowy za pierwszą ścianą zewnętrzną, o ile długość przyłącza nie będzie przekraczać 20,0m,
- uzyskać zgodę właściciela działki nr ewid. 228/27 na wejście w terenie w celu włączenia do sieci wodociągowej,
- kompletny zestaw wodomierzowy winien składać się z:
 - wodomierza,
 - zaworu odcinającego przed wodomierzem,
 - dwóch zaworów odcinających za wodomierzem.
- zestaw wodomierzowy należy instalować na konsoli wodomierzowej z tarczą licznika do góry,
- bezpośrednio za zaworem odcinającym od strony odbiorcy należy zainstalować zawór antyskażeniowy. Typ i rodzaj zaworu antyskażeniowego według normy PN-EN1717:2003.

2. Wykonawstwo przyłącza wody poprzez uprawnione Jednostki prowadzące działalność gospodarczą po otwarciu zlecenia na nadzór i rejestrację w Wodociągach Miejskich w Radomiu.

3. Dostawa wody nastąpi po zawarciu Umowy z Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o.

4. **Investor winien opracować dokumentację budowlaną przyłącza wody z wymaganymi uzgodnieniami.**

5. Ważność warunków technicznych 2 lata.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Dział Sprzedaży
3. A/a.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Lesław Trzeciak

tel. +48 48 383 16 00
fax +48 48 383 16 01

NIP: 796-010-15-60
Regon: 670110416

Bank PeKaO S.A. nr konta:
85 1240 5703 1111 0000 4900 9723