

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa instalacji oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Marii Gail (27, 29, 31 i 33) w Radomiu. W każdym budynku znajduje się jedna klatka schodowa gdzie na ostatnim piętrze zastosowano dachowy system oddymiania typu D+H składający się z:

- centrali sterującej RZN-4040M,
- klapy dymowej z siłownikiem mcr wrzecionowy (700 mm),
- czujnika dymu DOR-40,
- ręcznych ostrzegaczy pożarowych RT-45 umieszczonych na każdej kondygnacji,

Szczegółowy zakres prac:**Budynek przy ulicy Marii Gajl 27**

- | | |
|--|---------|
| 1. Wymiana przycisków oddymiania RT-45 | - 1 szt |
| 2. Wymiana czujnika dymu DOR-40 | - 1 szt |
| 3. Wymiana bezobsługowego akumulatora 12V/2,6A | - 2 szt |
| 4. Sprawdzenie i uruchomienie instalacji elektrycznej do klap oddymiających zakończone protokołem z uruchomienia | - 1 kpl |

Budynek przy ulicy Marii Gajl 29

- | | |
|--|---------|
| 1. Wymiana kompaktowej centrali oddymiania RZN-4404M | - 1 kpl |
| 2. Wymiana przycisków oddymiania RT-45 | - 1 szt |
| 3. Wymiana czujnika dymu DOR-40 | - 1 szt |
| 4. Wymiana bezobsługowego akumulatora 12V/2,6A | - 2 szt |
| 5. Sprawdzenie i uruchomienie instalacji elektrycznej do klap oddymiających zakończone protokołem z uruchomienia | - 1 szt |

Budynek przy ulicy Marii Gajl 31

- | | |
|--|---------|
| 1. Wymiana czujnika dymu DOR-40 | - 1 szt |
| 2. Wymiana przycisków oddymiania RT-45 | - 1 szt |
| 3. Wymiana bezobsługowego akumulatora 12V/2,6A | - 2 szt |
| 4. Sprawdzenie i uruchomienie instalacji elektrycznej do klap oddymiających zakończone protokołem z uruchomienia | - 1kpl |

Budynek przy ulicy Marii Gajl 33

- | | |
|--|---------|
| 1. Wymiana przycisków oddymiania RT-45 | - 1 szt |
| 2. Wymiana siłownika klapy oddymiającej mcr wrzecionowy (700 mm) | - 1 szt |
| 3. Wymiana czujnika dymu DOR-40 | - 1 szt |
| 4. Wymiana kompaktowej centrali oddymiania RZN-4404M | - 1 kpl |
| 5. Wymiana bezobsługowego akumulatora 12V/2,6A | - 2 szt |
| 6. Sprawdzenie i uruchomienie instalacji elektrycznej do klap oddymiających zakończone protokołem z uruchomienia | - 1 kpl |